

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«29» июня 2023 г., 78230061000203523790

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района Управления по
Кировскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«14» июля 2023 г., 17 час. 00 мин. № 2306/003-78/138-П/АВП

(дата и время составления акта)

г. Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 43, лит. А

(место составления акта)

**Акт выездной проверки
плановой**

(плановой / внеплановой)

**1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от
« 29 » июня 2023 г., № 2306/003-78/138-П/РВП, учетный номер проверки 78230061000203523790.**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование лица государственного контроля (надзора), вида муниципального государственного контроля в соответствии с единым реестром видов в федеральном государственном контроле (надзоре), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1. Лознев Сергей Александрович – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района управления по Кировскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу (заместитель главного государственного инспектора города (района) субъекта РФ по пожарному надзору)
2. Андреева Елена Витальевна – старший инспектор отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района управления по Кировскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов), в том числе руководителя группы инспекторов, уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

**4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:**

1. Не привлекаются

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1. Не привлекаются

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименования экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролирующими лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемыми лицами владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. г Санкт-Петербург, ул Лёни Голикова, Дом 32 литера А

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемых лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ "ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОМУ ВОСПИТАНИЮ № 7" ИНН 7805144791, адрес регистрации юридического лица: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА, ЛЁНИ ГОЛИКОВА, ДОМ 32, ЛИТЕРА А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «06» июля 2023 года, 14 час. 30 мин.

по «14» июля 2023 года, 17 час. 00 мин.

(указывается дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " Г., час. мин.

по " " Г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

04 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) опрос

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «14» июля 2023 года, 16 час. 30 мин.

по «14» июля 2023 года, 17 час. 00 мин.

по месту: г Санкт-Петербург, ул Трефолева, Дом 43 литера А

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол опроса от 14.07.2023 №2306/003-78/138-П

2) осмотр

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «06» июля 2023 года, 14 час. 30 мин.

по «06» июля 2023 года, 16 час. 30 мин.

с «11» июля 2023 года, 15 час. 00 мин.

по «11» июля 2023 года, 17 час. 00 мин.

по месту: г Санкт-Петербург, ул Лёни Голикова, Дом 32 литера А

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 06.07.2023 №2306/003-78/138-П

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Доверенность; Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; Приказ № 97п.1-ОД от 31.05.2023г. "О назначении ответственного лица"; Выписка из протокола № 44 от 04.03.2021 г.; Инструкция о мерах пожарной безопасности; Декларация пожарной безопасности; Протокол № 1 испытания наружной металлической лестницы от 08.06.2022 г.; Акт-наряд №6/н от 06.07.2023 г.; Приказ №60п.1-ОД от 15.05.2023 г.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находящиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник))

11. При проведении выездной проверки установлено:

1. Звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не обеспечивают общий уровень звука не менее 75 дБА. (фактически при имитации пожара, путем воздействия имитатора дыма «SOLO» на дымовые пожарные извещатели, расположенные на 1-ом этаже здания в помещении № 43/9.9 (нумерация согласна поэтажного плана) общий уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре составляет 61 дБА). п.1 ч. 2 ст. 1, п.1 ч.1 ст.6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1 Свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть: 1, Глава: 19, Статья: 84, Пункт: 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

1. Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться одним из следующих способов или комбинацией следующих способов: (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 1) подача световых, звуковых и (или) речевых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей;

2. Звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не обеспечивают общий уровень звука не менее 75 дБА. (фактически при имитации пожара, путем воздействия имитатора дыма «SOLO» на дымовые пожарные извещатели, расположенные на 2-ом этаже здания в помещении № 96/20.0 (нумерация согласна поэтажного плана) общий уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре составляет 71 дБА). п.1 ч. 2 ст. 1, п.1 ч.1 ст.6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1 Свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть: 1, Глава: 19, Статья: 84, Пункт: 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

1. Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться одним из следующих способов или комбинацией следующих способов: (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 1) подача световых, звуковых и (или) речевых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей;

3. Звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не обеспечивают общий уровень звука не менее 75 дБА. (фактически при имитации пожара, путем воздействия имитатора дыма «SOLO» на дымовые пожарные извещатели, расположенные на 2-ом этаже здания в помещении № 87/12.4 (нумерация согласна поэтажного плана) общий уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре составляет 65 дБА). п.1 ч. 2 ст. 1, п.1 ч.1 ст.6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1 Свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть: 1, Глава: 19, Статья: 84, Пункт: 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
1. Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться одним из следующих способов или комбинаций следующих способов: (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 1) подача световых, звуковых и (или) речевых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей;
4. Звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не обеспечивают общий уровень звука не менее 75 дБА. (фактически при имитации пожара, путем воздействия имитатора дыма «SOLO» на дымовые пожарные извещатели, расположенные на 2-ом этаже здания в помещении № 126/3.2 (нумерация согласна поэтажного плана) общий уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре составляет 71 дБА). п.1 ч. 2 ст. 1, п.1 ч.1 ст.6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1 Свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть: 1, Глава: 19, Статья: 84, Пункт: 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
1. Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться одним из следующих способов или комбинаций следующих способов: (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 1) подача световых, звуковых и (или) речевых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей;
5. Эвакуационные выходы из групповой ячейки (помещения №№ 124/17.8, 125/52.2, 126/3.2, 128/12.4, 129/16.2, 130/16.6 (нумерация согласна поэтажного плана), расположенной на 2-ом этаже здания, расположены не рассредоточено. п.1 ч. 2 ст. 1, п.1 ч.1 ст.6, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 г. Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.16 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть: 1, Глава: 19, Статья: 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.
6. Из помещений групповой ячейки (помещения №№ 50/4.3, 51/52.7, 52/3.1, 53, 54/12.1, 55/16.3, 56/17.6, 57/9.6 (нумерация согласна поэтажного плана), расположенной на 1-ом этаже здания, отсутствует второй эвакуационный выход. п.1 ч. 2 ст. 1, п.1 ч.1 ст.6, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 г. Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть: 1, Глава: 19, Статья: 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.
7. Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения № 116/77.6 (нумерация согласна поэтажного плана), ведущего в помещение коридора № 118/21.9 (нумерация согласна поэтажного плана) расположенных на 2-ом этаже здания, составляет менее 1,2 м. (фактически ширина эвакуационного выхода в свету составляет 0,89 м). п.1 ч. 2 ст. 1, п.1 ч.1 ст.6, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть: 1, Глава: 19, Статья: 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.
8. Ширина эвакуационного пути в помещении коридора № 118/21.9 (нумерация согласна поэтажного плана) 2-го этажа здания, при одностороннем открывании дверей из помещений, составляет менее 1,2 метра. (фактически ширина коридора составляет 1,39 метра, ширина дверного полотна из помещения № 119/13.0 (нумерация согласна поэтажного

плана) составляет 0,89 метра, соответственно за ширину эвакуационного пути по коридору принимаем ширину коридора, уменьшенную на половину ширины дверного полотна, фактическая ширина горизонтального участка пути эвакуации в свету составляет 0,95 метра). п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2, п. 4.3.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть: 1, Глава: 19, Статья: 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.

9. Ширина горизонтального участка пути эвакуации в свету, ведущего из помещения коридора № 136/14.6 (нумерация согласна поэтажного плана) в помещение коридора № 133/8.9 (нумерация согласна поэтажного плана), в свету составляет менее 1,2 м. (фактически ширина составляет 0,79 м). п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть: 1, Глава: 19, Статья: 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.

10. Ширина эвакуационного пути в помещении коридора № 133/8.9 (нумерация согласна поэтажного плана) 2-го этажа здания, при одностороннем открывании дверей из помещений, составляет менее 1,2 метра. (фактически ширина коридора составляет 1,23 метра, ширина дверного полотна из помещения № 135/5.8 (нумерация согласна поэтажного плана) составляет 0,92 метра, соответственно за ширину эвакуационного пути по коридору принимаем ширину коридора, уменьшенную на половину ширины дверного полотна, фактическая ширина горизонтального участка пути эвакуации в свету составляет 0,77 метра). п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2, п. 4.3.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть: 1, Глава: 19, Статья: 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.

11. В месте пересечения воздуховодом строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости – противопожарная перегородка 1 типа отделяющая помещение № 135/5.8 (нумерация согласна поэтажного плана), не установлен противопожарный нормально открытый клапан с пределом огнестойкости не менее EI 30. п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 78, ст. 88, ст. 138 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.10, п. 6.11, п. 6.22 Свода правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; п. 5.2.4 Свода правил СП 2.13130.2020

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть: 1, Глава: 19, Статья: 88. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.

12. Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения № 118/21.9 (нумерация согласна поэтажного плана), ведущего в помещение лестничной клетки № 132/12.1 (нумерация согласна поэтажного плана) расположенных на 2-ом этаже здания, составляет менее 1.2 м. (фактически ширина эвакуационного выхода в свету составляет 0,87 м). п.1 ч. 2 ст. 1, п.1 ч.1 ст.6, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 г. Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть: 1, Глава: 19, Статья: 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.

13. Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения № 133/8.9 (нумерация согласна поэтажного плана), ведущего в помещение лестничной клетки № 132/12.1 (нумерация согласна поэтажного плана) расположенных на 2-ом этаже здания, составляет менее 1.2 м. (фактически ширина эвакуационного выхода в свету составляет 0,88 м). п.1 ч. 2 ст. 1, п.1

ч.1 ст.6, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 г. Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть: 1, Глава: 19, Статья: 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.

- 14 Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения № 118/21.9 (нумерация согласна поэтажного плана), ведущего в помещение лестничной клетки № 131/12.2 (нумерация согласна поэтажного плана) расположенных на 2-ом этаже здания, составляет менее 1.2 м. (фактически ширина эвакуационного выхода в свету составляет 0,88 м). п.1 ч. 2 ст. 1, п.1 ч.1 ст.6, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 г. Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть: 1, Глава: 19, Статья: 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.

- 15 Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения № 88/16.0 (нумерация согласна поэтажного плана), ведущего в помещение коридора № 87/12.4 (нумерация согласна поэтажного плана) расположенных на 2-ом этаже здания, составляет менее 0,8 м. (фактически ширина эвакуационного выхода в свету составляет 0,7 м). п.1 ч. 2 ст. 1, п.1 ч.1 ст.6, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть: 1, Глава: 19, Статья: 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.

- 16 Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения № 96/20.0 (нумерация согласна поэтажного плана), ведущего в помещение лестничной клетки № 82/11.8 (нумерация согласна поэтажного плана) расположенных на 2-ом этаже здания, менее 1.2 м. (фактически ширина эвакуационного выхода в свету составляет 0,88 м). п.1 ч. 2 ст. 1, п.1 ч.1 ст.6, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 г. Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть: 1, Глава: 19, Статья: 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.

- 17 Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения № 96/20.0 (нумерация согласна поэтажного плана), ведущего в помещение лестничной клетки № 97/11.3 (нумерация согласна поэтажного плана) расположенных на 2-ом этаже здания, менее 1.2 м. (фактически ширина эвакуационного выхода в свету составляет 0,88 м). п.1 ч. 2 ст. 1, п.1 ч.1 ст.6, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 г. Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть: 1, Глава: 19, Статья: 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.

- 18 В месте пересечения воздуховодом строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости – противопожарная перегородка 1 типа отделяющая помещение № 114/7.4 (нумерация согласна поэтажного плана), не установлен противопожарный нормально открытый клапан с пределом огнестойкости не менее EI 30. п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 78, ст. 88, ст. 138 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.10, п. 6.11, п. 6.22 Свода правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; п. 5.2.4 Свода правил СП 2.13130.2020

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть: 1, Глава: 19, Статья: 88. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.

- 19 Ширина эвакуационного пути в помещении коридора № 100/8.4 (нумерация согласна поэтажного плана) 2-го этажа здания, при одностороннем открывании дверей из помещений, составляет менее 1,0 метра. (фактически ширина коридора составляет 1,34 метра, ширина дверного полотна из помещения № 105/8.9 (нумерация согласна поэтажного плана) составляет 0,8 метра, соответственно за ширину эвакуационного пути по коридору принимаем ширину коридора, уменьшенную на половину ширины дверного полотна, фактическая ширина горизонтального участка пути эвакуации в свету составляет 0,94 метра). п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.4, п. 4.3.3 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть: 1, Глава: 19, Статья: 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.

- 20 Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения № 22/12.8 (нумерация согласна поэтажного плана), ведущего в помещение тамбура № 23/3.5 (нумерация согласна поэтажного плана) расположенных на 1-ом этаже здания, составляет менее 1.2 м. (фактически ширина эвакуационного выхода в свету составляет 1,1 м). п.1 ч. 2 ст. 1, п.1 ч.1 ст.6, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть: 1, Глава: 19, Статья: 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.

- 21 Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения тамбура № 23/3.5 (нумерация согласна поэтажного плана), ведущего непосредственно наружу, расположенных на 1-ом этаже здания, составляет менее 1.2 м. (фактически ширина эвакуационного выхода в свету составляет 0,7 м). п.1 ч. 2 ст. 1, п.1 ч.1 ст.6, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть: 1, Глава: 19, Статья: 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.

- 22 Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения № 51/52.7 (нумерация согласна поэтажного плана), ведущего в помещение № 50/4.3 (нумерация согласна поэтажного плана) расположенных на 1-ом этаже здания, менее 0,8 м. (фактически ширина эвакуационного выхода в свету составляет 0,6 м). п.1 ч. 2 ст. 1, п.1 ч.1 ст.6, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.19, п. 4.1.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть: 1, Глава: 19, Статья: 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.

- 23 Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения № 62/12.6 (нумерация согласна поэтажного плана), ведущего в помещение тамбура № 61/4.0 (нумерация согласна поэтажного плана) расположенных на 1-ом этаже здания, менее 1.2 м. (фактически ширина эвакуационного выхода в свету составляет 0,75 м). п.1 ч. 2 ст. 1, п.1 ч.1 ст.6, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть: 1, Глава: 19, Статья: 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.

- 24 Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения тамбура № 61/4.0 (нумерация согласна поэтажного плана), ведущего непосредственно наружу, расположенных на 1-ом этаже здания, менее 1.2 м. (фактически ширина

эвакуационного выхода в свету составляет 0,75 м). п.1 ч. 2 ст. 1, п.1 ч.1 ст.6, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть: 1, Глава: 19, Статья: 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.

- 25 Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения № 49/12.4 (нумерация согласна поэтажного плана), ведущего в помещение тамбура № 60/3.9 (нумерация согласна поэтажного плана) расположенных на 1-ом этаже здания, менее 1.2 м. (фактически ширина эвакуационного выхода в свету составляет 0,78 м). п.1 ч. 2 ст. 1, п.1 ч.1 ст.6, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть: 1, Глава: 19, Статья: 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.

- 26 Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения тамбура № 60/3.9 (нумерация согласна поэтажного плана), ведущего непосредственно наружу, расположенных на 1-ом этаже здания, менее 1.2 м. (фактически ширина эвакуационного выхода в свету составляет 0,75 м). п.1 ч. 2 ст. 1, п.1 ч.1 ст.6, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть: 1, Глава: 19, Статья: 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.

- 27 Высота эвакуационного выхода в свету из помещения тамбура № 60/3.9 (нумерация согласна поэтажного плана), ведущего непосредственно наружу, расположенного на 1-ом этаже здания, менее 1.9 м. (фактически высота эвакуационного выхода в свету составляет 1,73 м). п.1 ч. 2 ст. 1, п.1 ч.1 ст.6, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.18 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть: 1, Глава: 19, Статья: 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.

- 28 Ширина эвакуационного пути в помещении коридора № 63/7.7 (нумерация согласна поэтажного плана) 1-го этажа здания, при одностороннем открывании дверей из помещений, составляет менее 1,2 метра. (фактически ширина коридора составляет 1,3 метра, ширина дверного полотна из помещения № 64/12.9 (нумерация согласна поэтажного плана) составляет 0,9 метра, соответственно за ширину эвакуационного пути по коридору принимаем ширину коридора, уменьшенную на половину ширины дверного полотна, фактическая ширина горизонтального участка пути эвакуации в свету составляет 0,85 метра). п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 5.1.2, п. 4.3.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть: 1, Глава: 19, Статья: 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.

- 29 Высота эвакуационного выхода в свету из помещения подвального этажа здания, ведущего на лестницу, менее 1.9 м. (фактически высота эвакуационного выхода в свету составляет 1,73 м). п.1 ч. 2 ст. 1, п.1 ч.1 ст.6, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.18 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть: 1, Глава: 19, Статья: 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.

- 30 Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения подвального этажа здания, ведущего на лестницу, менее 0,8 м. (фактически ширина эвакуационного выхода в свету составляет 0,75 м). п.1 ч. 2 ст. 1, п.1 ч.1 ст.6, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть: 1, Глава: 19, Статья: 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.
- 31 В здании подлежащим оборудованию автоматической установкой пожарной сигнализации (АПС) помещение подвального этажа – не оборудовано соответствующей установкой. п.1 ч. 2 ст. 1, п.1 ч.1 ст.6, ст.83, ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5, приложение 1 п. 7, приложение 3 п. 38 Постановления Правительства от 01.09.2021 г. №1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть: 1, Глава: 19, Статья: 91. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
Помещения, здания и сооружения, в которых предусмотрена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, оборудуются автоматическими установками пожарной сигнализации и (или) пожаротушения в соответствии с уровнем пожарной опасности помещений, зданий и сооружений на основе анализа пожарного риска. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными установками, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.
- 32 В здании подлежащим оборудованию системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) помещение подвального этажа – не оборудовано соответствующей установкой. п.1 ч. 2 ст. 1, п.1 ч.1 ст.6, ст. 54, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», раздел 7 табл. 2 Свода правил СП 3.13130.2009
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть: 1, Глава: 14, Статья: 54. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта.
- 33 В здании подлежащим оборудованию автоматической установкой пожарной сигнализации (АПС) помещения №№ 124/17.8, 125/52.2, 126/3.2, 127/1.7, 128/12.4, 129/16.2, 130/16.6 (нумерация согласна поэтажного плана), расположенные на 2-ом этаже здания – не оборудованы соответствующей установкой. п.1 ч. 2 ст. 1, п.1 ч.1 ст.6, ст.83, ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5, приложение 1 п. 7 Постановления Правительства от 01.09.2021 г. №1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть: 1, Глава: 19, Статья: 91. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
Помещения, здания и сооружения, в которых предусмотрена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, оборудуются автоматическими установками пожарной сигнализации и (или) пожаротушения в соответствии с уровнем пожарной опасности помещений, зданий и сооружений на основе анализа пожарного риска. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными установками, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.
- 34 В здании подлежащим оборудованию системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) помещения №№ 124/17.8, 125/52.2, 126/3.2, 127/1.7, 128/12.4, 129/16.2, 130/16.6 (нумерация согласна поэтажного плана), расположенные на 2-ом этаже здания – не оборудованы соответствующей установкой. п.1 ч. 2 ст. 1, п.1 ч.1 ст.6, ст. 54, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», раздел 7 табл. 2 Свода правил СП 3.13130.2009
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть: 1, Глава: 14, Статья: 54. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта.
- 35 В здании подлежащим оборудованию автоматической установкой пожарной сигнализации (АПС) помещения №№ 38/14.8, 33/3.4, 31/2.2, 32/25.7 (нумерация согласна поэтажного плана), расположенные на 1-ом этаже здания – не оборудованы соответствующей установкой. п.1 ч. 2 ст. 1, п.1 ч.1 ст.6, ст.83, ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5, приложение 1 п. 7 Постановления

Правительства от 01.09.2021 г. №1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть: 1, Глава: 19, Статья: 91. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Помещения, здания и сооружения, в которых предусмотрена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, оборудуются автоматическими установками пожарной сигнализации и (или) пожаротушения в соответствии с уровнем пожарной опасности помещений, зданий и сооружений на основе анализа пожарного риска. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными установками, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.

- 36 В здании подлежащим оборудованию системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) помещения №№ 38/14.8, 33/3.4, 31/2.2, 32/25.7 (нумерация согласно поэтажного плана), расположенные на 1-ом этаже здания – не оборудованы соответствующей установкой. п.1 ч. 2 ст. 1, п.1 ч.1 ст.6, ст. 54, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», раздел 7 табл. 2 Свода правил СП 3.13130.2009

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть: 1, Глава: 14, Статья: 54. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта.

- 37 Запоры на дверях эвакуационных выходов, не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020г. №1479)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт: 26. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Для объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), не допускающий открывания дверей таких помещений изнутри, должно обеспечиваться автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания и (или) дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану. Руководитель организации, а также дежурный персонал на объекте защиты, на котором возник пожар, обеспечивают подразделениям пожарной охраны доступ в любые помещения для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара.

- 38 Для помещения складского назначения № 29/35.4 (нумерация согласно поэтажного плана), расположенного на 1-ом этаже здания, не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», и не обозначены на дверях помещений. п.1 ч.2 ст. 1; п.1 ч.1 ст.6, ст. ст. 21,22,23,26 и 27 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1.1, п. 1.2 Свода правил СП 12.13130.2009, п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020г. №1479) (ранее Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390, п. 20); п. 5.1.2 Свода правил СП 4.13130.2013

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт: 12. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.

- 39 Заполнение дверного проема в противопожарной перегородке 1 типа отделяющей помещение складского назначения № 29/35.4 (нумерация согласно поэтажного плана) не отнесенное к категориям В4 и Д по пожарной опасности, расположенное на 1-ом этаже здания, от помещения № 24/9.4 (нумерация согласно поэтажного плана), не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах. (установлена дверь с ненормируемым пределом огнестойкости). п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ст. 88, табл. 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.5.2 СП 4.13130.2013;

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть: 1, Глава: 19, Статья: 88. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной

пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.

- 40 Для помещения складского назначения № 30/53.5 (нумерация согласна поэтажного плана), расположенного на 1-ом этаже здания, не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», и не обозначены на дверях помещений. п.1 ч.2 ст. 1; п.1 ч.1 ст.6, ст. ст. 21,22,23,26 и 27 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1.1, п. 1.2 Свода правил СП 12.13130.2009, п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020г. №1479) (ранее Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390, п. 20); п. 5.1.2 Свода правил СП 4.13130.2013
- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**
Пункт: 12. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
- Нарушенное обязательное требование:**
Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.
- 41 Заполнение дверного проема в противопожарной перегородке 1 типа отделяющей помещение складского назначения № 30/53.5 (нумерация согласна поэтажного плана) не отнесенное к категориям В4 и Д по пожарной опасности, расположенное на 1-ом этаже здания, от помещения тамбура, не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах. (установлена дверь с ненормируемым пределом огнестойкости). п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ст. 88, табл. 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.5.2 СП 4.13130.2013;
- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**
Часть: 1, Глава: 19, Статья: 88. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
- Нарушенное обязательное требование:**
Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.
- 42 Для помещения складского назначения №№ 27/3.7, 28/6.9 (нумерация согласна поэтажного плана), расположенного на 1-ом этаже здания, не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», и не обозначены на дверях помещений. п.1 ч.2 ст. 1; п.1 ч.1 ст.6, ст. ст. 21,22,23,26 и 27 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1.1, п. 1.2 Свода правил СП 12.13130.2009, п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020г. №1479) (ранее Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390, п. 20); п. 5.1.2 Свода правил СП 4.13130.2013
- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**
Пункт: 12. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
- Нарушенное обязательное требование:**
Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.
- 43 Заполнение дверного проема в противопожарной перегородке 1 типа отделяющей помещение складского назначения № 27/3.7, 28/6.9 (нумерация согласна поэтажного плана) не отнесенное к категориям В4 и Д по пожарной опасности, расположенное на 1-ом этаже здания, от помещения № 24/9.4 (нумерация согласна поэтажного плана), не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах. (установлена дверь с ненормируемым пределом огнестойкости). п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ст. 88, табл. 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.5.2 СП 4.13130.2013;
- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**
Часть: 1, Глава: 19, Статья: 88. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
- Нарушенное обязательное требование:**
Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.

- 44 Правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре), эксплуатируемых сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, до их замены в установленном порядке. (Фактически – согласно проекту «Оповещение о пожаре» шифр: 01.358-ОП-АПС от 01.01.2003 г., система смонтирована в 2011 году. Согласно паспортам на элементы указанной системы, предоставленным правообладателем объекта защиты, а именно: оповещатель пожарный речевой настенный РОП-1, РОП-3 (Паспорт ТУ 4371-007-50856982-2013), срок их эксплуатации составляет 10 лет, а информации о возможности дальнейшей эксплуатации указанных средств в паспортах на изделия не имеется). Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 54;

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт: 54. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

- 45 Руководитель организации не обеспечивает своевременное обслуживание внутреннего противопожарного водопровода. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 50

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт: 50. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водokoльцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

- 46 Руководитель организации не организует перекатку пожарных рукавов не реже 1 раза в год. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 50

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт: 50. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водokoльцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки; 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. протокол опроса от 14.07.2023 №2306/003-78/138-П
2. протокол осмотра от 06.07.2023 №2306/003-78/138-П
3. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах всех классов функциональной пожарной опасности (Приложение № 1 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (г Санкт-Петербург, ул Лёни Голикова, Дом 32 литер А)
4. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Старший инспектор отделения надзорной деятельности
отдела надзорной деятельности и профилактической
работы Кировского района управления по Кировскому
району Главного управления МЧС России по г. Санкт-
Петербургу (государственный инспектор города (района)
субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе
дознаватели, старшие дознаватели)) Андреева Елена
Витальевна



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2388B76B4897BF96F91DA8FC1BC9E59C
Выдлен: Андреева Елена Витальевна
Действителен с 24.10.2022 по 17.01.2024

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную
проверку)

подпись

Андреева Елена Витальевна - старший инспектор отделения надзорной деятельности отдела надзорной
деятельности и профилактической работы Кировского района управления по Кировскому району
Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу (государственный инспектор города (района)
субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)), телефон: 88127864135, e-mail:
andreeva.e.v@78.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом
выездной проверки (дата и время ознакомления).

✓ Зам. Инспектора по АХР *Михайлов Сергей Валентинович*
14.07.2023

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет
на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения
информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

